



TABLICA ROZDZIELCZA WENTYLACJI Tki

zasilanie z Rpoż		Tkl-1	Tkl-2	Tkl-3	Tkl-4	Tkl-5	Tkl-6	Tkl-7	Tkl-8	Tkl-01
rozlęcznik	ochronnik	centrala KI1	centrala KI2	centrala KI3	centrala	centrala	centrala	centrala	piec c.o.	oświetlenie
izolacyjny	przebiec	Centrala klimatyzacji KI1 wieza	Centrala klimatyzacji KI1 wieza	Centrala klimatyzacji KI1 wieza	Centrala klimatyzacji K/NW1 wieza	Centrala klimatyzacji K/NW2 wieza	Centrala klimatyzacji K/NW3 wieza	Centrala klimatyzacji K/NW6 wieza	tablica kotła gazowego poddasze nieuzytkowe	pomieszczenie wiezy
IS-000/3	klasy C									
In=100A										
NKGszo 5*6mm²		YDY5x4mm	YDYp5x4mm	YDY5x4mm	YDYp5x4mm	YDY5x4mm	YDYp5x10mm	YDYp5x4mm	YDYp5x4mm	YDYp3,4x1,5mm
$\Sigma = 56,9kW$	LgY4mm	6,3kW	14,5kW	4,8kW	5,4kW	6,3kW	15,9kW	2,4kW	1,0kW	0,3kW

Uwagi:

1. Obudowa tablicy: wnekowa. stalowa malowana proszkowo, IPmin. 54, IK08 RAL 7035, do montazu urzadzzen moduowych,
2. Wysokosc montazu: gorna krawedz maks. 2,2m od posadzki
3. W tablicy zachowac min. 100% zapasu na dodatkowe urzadzzenia.
4. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: samoczynne wyłaczenie zasilania

NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, MTBS I OPS WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIĘDZYDZROJACH dz. nr 568/17, obręb 0019 Międzyzdroje ANEKS NR 2		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Slenny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR:	"NOWE CENTRUM" sp. z o.o. ul. ul. Niepodległości 10a 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA:	SKALA:
TEMAT RYSUNKU:	Schemat tablicy Tki	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY ANEKS NR 2
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Zbigniew MAJCHROWSKI upr. nr 146/Sz/85	NUMER RYSUNKU:	E28
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Paweł PACYŃSKI upr. nr ZAP/0254/POOE	DATA:	LISTOPAD 2020
WŚLEKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Koplowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			