



TABLICA ROZDZIELCZA WENTYLACJI Tw1

zasilanie z Rpoż		Tw1-1	Tw1-2	Tw1-01	Tw1-02
rozłącznik	ochronnik	centrala NW3	centrala NW6	oświetlenie	oświetlenie
izolacyjny	przebiec	Centrala wentylacji UM1 pomieszczenie nr 3.25 poddasze	Centrala wentylacji Straż Miejska pomieszczenie nr 3.25 poddasze	pomieszczenia nr 3.25	pomieszczenia nr 3.20
IS-000/3	klasy C				
In=100A					
YKXS5*16mm <sup>2</sup>		YDY5x10mm	YDYp5x2,5mm	YDYp3,4x1,5mm	YDYp3,4x1,5mm
∑ 28,0kW	LgY4mm	23,1kW	4,3kW	0,2kW	0,4kW

Uwagi:

1. Obudowa tablicy: wnąkowa. stalowa malowana proszkowo, IPmin. 54, IK08 RAL 7035, do montażu urządzeń modułowych,
2. Wysokość montażu: górna krawędź maks. 2,2m od posadzki
3. W tablicy zachować min. 100% zapasu na dodatkowe urządzenia.
4. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa: samoczynne wyłączenie zasilania

NAZWA I ADRES OBIEKTU: <b>BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKA, MTBS I OPS WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIĘDZYDROJACH</b> dz. nr 568/17, obręb 0019 Międzyzdroje <b>ANEKS NR 2</b>		PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ARCHidea</b> Szczecin 70-542, Rynek Slenny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR:	"NOWE CENTRUM" sp. z o.o. ul. ul. Niepodległości 10a 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA:	SKALA:
TEMAT RYSUNKU:	Schemat tablicy TW1	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY ANEKS NR 2
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Zbigniew MAJCHROWSKI upr. nr 146/Sz/85	NUMER RYSUNKU:	<b>E29</b>
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Paweł PACZYŃSKI upr. nr ZAP/0254/POOE	DATA:	LISTOPAD 2020
<small>WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE</small> Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			