



TABLICA ROZDZIELCZA WENTYLACJI Tw2

zasilanie z Rum		Tw1-1	Tw1-2	Tw1-01
roztłacznik	ochronnik	centrala NW1	centrala NW2	oświetlenie
izolacyjny	przebiec	Centrala wentylacji poddasza pomieszczenie nr 3.25 poddasze	Centrala wentylacji UM2 pomieszczenie nr 3.26 poddasze	pomieszczenia nr 3.26
IS-000/3	klasy C			
In=100A				
YDY5*10mm ²		YDY5x4mm	YDYp5x4mm	YDYp3,4x1,5mm
$\Sigma = 16,9\text{kW}$	LgY4mm	8,4kW	8,3kW	0,2kW

Uwagi:

1. Obudowa tablicy: wnekowa. stalowa malowana proszkowo, IPmin. 54, IK08 RAL 7035, do montazu urzadzen moduowych,
2. Wysokosc montazu: gorna krawedz maks. 2,2m od posadzki
3. W tablicy zachowac min. 100% zapasu na dodatkowe urzadzenia.
4. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: samoczynne wytlaczanie zasilania

NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKA, MTBS I OPS WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEDZYDZROJACH dz. nr 568/17, obręb 0019 Międzyzdroje ANEKS NR 2		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Slenny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR:	"NOWE CENTRUM" sp. z o.o. ul. ul. Niepodleglosci 10a 72-500 Międzyzdroje	BRANZA:	SKALA:
TEMAT RYSUNKU: Schemat tablicy Tw2		FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY ANEKS NR 2
PROJEKTOWALA: mgr inz. Zbigniew MAJCHROWSKI upr. nr 146/Sz/85		NUMER RYSUNKU: E30	
SPRAWDZILA: mgr inz. Pawel PACZYNSKI upr. nr ZAP/0254/POOE		DATA: LISTOPAD 2020	
WSKAZANE PRAWA ZASTRZEZONE Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruzeniem przepisow wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			